

平成27年1月27日
消防局予防課

市場・商店街の防火安全対策について（報告）

1 北九州市内の市場・商店街の現状（平成26年1月現在）

行政区	門司	小倉北	小倉南	若松	八幡東	八幡西	戸畑	合計
市場	7	8	—	8	13	12	10	58
アーケード	6	13	—	4	3	7	2	35
計	13	21	—	12	16	19	12	93

2 市場・商店街からの火災発生状況（500㎡以上）

（1）平成26年中の発生件数 1件

（2）過去10年間の発生件数 6件

3 木造市場等防火安全対策について

（1）木造市場等防火安全対策モデル事業の目的

「無線連動型の火災警報器」と「簡易水道消火装置」を市内6箇所の市場にモデル事業として設置し、地域活性化の機運を高め、市場を介した元気なまちづくりを構築する。

（2）具体的な取組み

ア 設置機器を活用し、訓練等を通じた共助体制の構築

イ 九州電力、西部ガス及び産業経済局商業振興課合同の防火安全点検

ウ 市場関係者及び近隣住民への意識調査（平成26年度）等

4 意識調査結果（速報）について

アンケート内容	そう思う	そう思わない
・火災予防に関する意識の向上につながった	76%	1%
・万が一市場において火災が発生しても早期の対応が行える	70%	0%
・市場の店舗関係者の連携が強化された	41%	7%
・近隣住民との連携が強化された	27%	18%
・警報器がなった場合、消防に直接つながってほしい	61%	

5 参考

過去10年における北九州市内の主な市場・商店街火災（焼損面積500㎡以上）

平成16年～平成26年末時点

番号	年	市場・商店街等の火災	出火時間	焼損面積 (㎡)	拡大要因（周辺の状況、気象等）	死者	負傷者
1	平成18年 (2006)	八幡東区中央二丁目 中央町商店街	5時台	1,820	特定消防区域（木造商店街密集） 延焼建物の距離（0cm） 街区内（耐火建物が少ない） 火点進入困難	—	—
2	平成23年 (2011)	小倉北区中井二丁目 中原市場	20時台	780	延焼建物の距離（15cm） 街区面（耐火建物が少ない） 火点進入困難	—	1
3	平成23年 (2011)	小倉北区上富野二丁目 富野市場（延焼火災）	10時台	3,045	延焼建物の距離（30cm） 街区内（耐火建物が少ない） 乾燥注意報、強風注意報 火点進入困難、気象状況	—	—
4	平成24年 (2012)	若松区本町二丁目 あやどり市場	1時台	1,546	特定消防区域（木造商店街密集） 延焼建物の距離（545cm） 街区内（耐火建物が少ない） 乾燥注意報、強風注意報	—	2
5	平成25年 (2013)	八幡東区中央二丁目 八幡中央区商店街	12時台	681	特定消防区域（木造商店街密集） 延焼建物の距離（20cm） 街区面（耐火建物が少ない）	—	1
6	平成26年 (2014)	小倉北区魚町三丁目 魚町商店街	2時台	1,612	特定消防区域（大型店舗集合 木造商店街密集） 延焼建物の距離（10cm） 街区内（耐火建物が少ない） 道路狭あい、火点進入困難 乾燥注意報	—	—