

(常任委員会資料)

平成28年7月13日  
教 育 委 員 会

## 学校施設におけるモルタル剥落について

### 1 概要

平成28年6月に、市立小・中学校3校において、相次いで外壁モルタルが剥落する事故が発生した。

これを受け、全ての市立学校(園)212校に対して、業者による緊急点検を実施するとともに、応急補修工事を行う予定。

### 2 外壁が剥落した学校

#### ・ 中原中学校

平成28年6月16日、校舎4階ベランダの天井部分のモルタルが80cm×30cmの範囲で剥落。

#### ・ 菊陵中学校

平成28年6月21日、校舎2階渡り廊下の天井部分のモルタルが剥落。落下した最大のモルタル片は、20cm×9cm×(厚さ)3cm

#### ・ 八枝小学校

平成28年6月23日、校舎2階渡り廊下のモルタルが剥落。落下した最大のモルタル片は、10cm×8cm×(厚さ)2cm

### 3 緊急点検・応急補修工事の実施時期

#### ・ 緊急点検

平成28年6月21日～7月中旬(見込み)

#### ・ 応急補修工事

平成28年7月20日～8月31日(予定)

## 中原中学校外壁モルタル剥落について



約80cm×約30cmの範囲剥げ落ちている。



コンクリート片50cm×30cm×5cm(厚さ)、重さ約1kg

# 菊陵中学校で剥落したコンクリートの破片

平成28年6月21日（火）14:00発見



20cm×9cm×3cm程度



# 八枝小学校外壁 剥落事故 (H28. 6 23)



10 cm × 8 cm × 2 cm

