

北九州広域都市計画東折尾地区熱供給基幹施設の変更について（北九州市決定）

次の熱供給基幹施設を廃止する。

(1) 熱供給基幹施設の名称 東折尾地区熱供給基幹施設

(2) 管 路

内 訳	位 置		備 考
	起 点	終 点	
東折尾地区 熱供給幹線	北九州市八幡西区 夕原町	北九州市八幡西区 夕原町	供給区域として、 約 3.7ha を予定

(3) その他の施設

内 訳	位 置	備 考
東折尾地区 エネルギー センター	北九州市八幡西区夕原町	敷地面積：約 770 m ² センター床面積：約 530 m ²

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

東折尾地区熱供給基幹施設は、ごみ焼却場（皇后崎工場）のごみ焼却時の排熱を有効利用し、エネルギーの効率化と大気汚染防止及び都市環境の改善を図るための施設である。東折尾土地区画整理事業を契機として、平成 12 年 4 月に都市計画決定され、平成 13 年 4 月から運転を開始した。

運転当初は、土地区画整理事業地区内に整備された商業施設・温浴施設、集合住宅等へ冷温熱を供給していたが、商業施設・温浴施設の運営事業者の破産に伴い、平成 20 年 1 月末をもって商業施設・温浴施設に対する熱供給は停止となった。

残る集合住宅等への供給についても、熱利用量の減少から事業採算が合わず、設備の老朽化も著しいことから、平成 31 年 3 月末をもって事業廃止することとなった。

このため、都市計画決定された都市施設「東折尾地区熱供給基幹施設」を廃止するもの。