令和2年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	2020年5月1日	2020年6月26日	0.039未満	0.0009未満	100	4.6未満	—	—
	2020年7月9日	2020年8月24日	0.039未満	0.0008	91	3.6未満	—	0.37
	2020年9月14日	2020年10月30日	0.043未満	0.0007未満	83	3.6未満	0.13	—
	2020年12月22日	2021年1月25日	0.042未満	0.0008未満	100	4.1未満	—	3.5
	2021年2月15日	2021年3月31日	0.039未満	0.0008未満	96	4.2	—	—
2号炉	2020年6月5日	2020年7月30日	0.034未満	0.0031	120	4.2未満	—	—
	2020年7月22日	2020年8月24日	0.038未満	0.0008未満	110	4.0未満	—	10
	2020年11月16日	2020年12月22日	0.037未満	0.0008未満	96	4.0未満	0.27	—
	2020年12月22日	2021年1月25日	0.033未満	0.0008未満	81	4.0未満	—	1.0
	2021年2月15日	2021年3月31日	0.041未満	0.0016	89	4.1未満	—	—
3号炉	2020年5月1日	2020年6月26日	0.044未満	0.0010未満	89	4.8未満	—	0.18
	2020年7月27日	2020年8月24日	0.044未満	0.0010	92	4.7未満	—	—
	2020年9月15日	2020年10月30日	0.12	0.0009未満	83	4.3未満	—	0.60
	2020年11月17日	2020年12月22日	0.048未満	0.0010未満	89	4.8未満	0.21	—
	2021年3月2日	2021年3月31日	0.046未満	0.0016	92	4.5未満	—	0.50