

令和5年6月29日
北九州市教育委員会

報道機関各位

鳴水小学校における出火について

1 概要

令和5年6月29日（木）3・4校時に、6年生の児童が家庭科室で調理実習を行っていた。

11時43分頃、コンロのガスホースから火があがる事故が発生した。

指導にあたっていた担任と教務主任が気づき、教務主任が消火器を使用して消火した。

（炎の高さは約15cm、燃えたホースの幅は約8cm）

児童は家庭科室から廊下へ避難しており、児童・教職員にけがはなかった。

2 出火の原因

原因は調査中。

3 北九州市立鳴水小学校について

（1）所在地 北九州市八幡西区東鳴水一丁目1番1号

（2）児童数 286名 15学級（令和5年4月現在）

4 添付資料

消火直後のコンロ・溶けたコンロのホースの写真

【問合せ先】

北九州市教育委員会学校教育課

担当：松山、本村

TEL：093-582-2368

【消火直後のコンロ】



【溶けたコンロのホース】

