

報道機関各位

北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」地下駐車場の表示板落下について

1 概要

令和6年4月3日（水）11時頃、北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」の地下駐車場において、アルミ複合板の表示板が落下しているのを利用者が発見した。（人身事故等は発生していない。）

落下物の撤去及び状況を確認のうえ、類似する表示板等の安全性を目視で確認し、通常どおり館の運営を行っている。

2 落下したアルミ複合板の表示板

- (1) 寸法 約1,200mm×650mm×3mm
- (2) 重量 約1.8kg
- (3) 設置位置 高さ約2.8m

3 落下の原因

物がぶつかったような痕跡もないため、経年劣化に加え風の影響があったものと推察される。

4 今後の対応

業者に依頼をして、同日15時に再度点検を実施し、類似する表示板（1枚）を撤去済みである。

5 負傷者の状況

なし。

6 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」について

- (1) 所在地 北九州市小倉北区三郎丸三丁目4番1号
- (2) 開設時期 平成24年度
- (3) 建設時期 平成2年度（平成22年度まで民間事業者が運営）

7 添付資料

落下物関連の写真

- ①落下した表示板
- ②地下駐車場天井部（設置個所）
- ③類似表示板（撤去済み）


【問合せ先】保健福祉局障害福祉企画課
担当：若松（係長）、樋口（課長）
電話：093-582-2453

北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」落下物写真

<①落下した表示板>



<②地下駐車場天井部（設置個所）>



<③類似表示板（撤去済み）>

