令和6年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和6年5月2日	令和6年6月20日	0.038未満	0.0008未満	100	1.1	—	—
	令和6年7月8日	令和6年8月23日	0.040未満	0.0007未満	97	2.9	—	25
2号炉	令和6年5月14日	令和6年6月20日	0.038未満	0.0008未満	95	1.6	—	3.3
	令和6年7月26日	令和6年8月29日	0.068未満	0.0007未満	86	0.7未満	—	—
3号炉	令和6年4月22日	令和6年5月24日	0.044未満	0.0010未満	110	1.6	—	5.9
	令和6年6月7日	令和6年7月31日	0.044未満	0.0010未満	87	1.0未満	—	—
	令和6年8月23日	令和6年9月30日	0.045未満	0.0009未満	87	1.4	—	37