令和6年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　皇后崎司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和6年6月28日	令和6年7月31日	0.71	0.0007	64	1.7	—	—
	令和6年8月5日	令和6年9月30日	2.300	0.0008	79	42	—	1.2
2号炉	令和6年5月13日	令和6年6月20日	0.87	0.0006未満	71	9.3	—	—
	令和6年7月19日	令和6年8月23日	1.2	0.0007未満	78	13	—	13
3号炉	令和6年4月24日	令和6年5月24日	0.98	0.0007未満	83	11	—	27