

クリプトスポリジウム調査結果

- 1 目的：クリプトスポリジウムの実態把握のため、各浄化センターの放流水について調査するもの。
- 2 採水場所：新町、日明、曾根、北湊、皇后崎（第一、第二処理施設）
- 3 測定方法：下水試験方法（追補暫定版）等に準じた方法により行った。
- 4 採水日：令和6年11月6日（水）
- 5 調査結果

（単位：個 /L）

新町		0
日明		0
曾根		0
北湊		0
皇后崎	第一処理施設	0
	第二処理施設	0