

報道機関 各位

若松体育館温水プールの天井ボード落下について(報告)

1 経緯と概要

2月27日(木)12:40分頃、プール監視員がプールサイド天井部(高さ3m)から、天井ボードが落下しているのを発見した。落下当時はプール内には利用者が10名程度いたが、当該プールサイドには人がいなかったため、けが人等の被害はない。

2 天井ボードの形状等

サイズ：縦1.3m×横0.9m×厚さ2cm

3 原因

現在、調査中。

4 処置及び今後の対策

天井ボード落下箇所については、プールの水深を調整する台を置いているスペースで、利用者が利用する場所ではないが、直ちにプール施設の利用を中止し、臨時休館の措置を行った。今後は専門業者による点検を実施し、対応を検討する。

対応後の開館については、市及び指定管理者(公益財団法人北九州市スポーツ協会)のホームページで周知する。

5 若松体育館温水プールについて

所在：若松区古前一丁目1番1号

建設：平成6年7月(築36年)

構造：鉄筋コンクリート造2階建(若松体育館に温水プールを併設)

6 その他

2月27日(木)当日の施設利用開始前に施設管理者が目視による日常点検を行っているが、その際に異常は見うけられなかった。

【問合せ先】

都市ブランド創造局スポーツ振興課

担当：川合・内田 093-582-2395

若松体育館温水プール 位置図



若松体育館温水プール 写真

