

回答書

(工事名) 中原跨線橋 (中原中原東 1 号線) 橋梁補修工事

番号	質 問	回 答
1	第 12 号代価表 (鉛処分費) に計上されている T0560 (式)、T0570 (袋)、T0550 (缶) の単価をご教示ください。	単価については公表できませんが、特記仕様書に記載の通り、特別管理産業廃棄物として適切に処分できる費用を計上しています。
2	技術管理費に計上されている アスベスト含有試験・定性分析 T0600 (検体) は、 偏光顕微鏡法 (JIS A1481-1) で良いですか? 分析方法と単価をご教示ください。	単価については公表できませんが、設計上は偏光顕微鏡法 (JIS A1481-1) を想定しています。