

令和7年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称 新門司工場

	採取日	結果報告日	硫酸化物	ばいじん (O ₂ 12%換算)	窒素酸化物 (O ₂ 12%換算)	塩化水素 (O ₂ 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O ₂ 12%換算)
単位	—	—	m ³ _N /h	g/m ³ _N	ppm	mg/m ³ _N	ng-TEQ/m ³ _N	μg/m ³ _N
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和7年4月30日	令和7年5月26日	0.052	0.0007未満	4.1	9.3	—	2.6
2号炉								
3号炉	令和7年4月15日	令和7年5月26日	0.043未満	0.0008未満	16	18	—	—