

回答書

工事名 東田横断歩道橋昇降機更新工事

番号	図番等	質疑内容	回答内容
1		昇降機設置工事特記仕様書では「階高：5,240mm」となっておりますが、機器据付図の断面図では「階高：5,220mm」と記載されております。正しい階高はどちらでしょうか。	「階高：5,220mm」が正です。