

北九州市上下水道局
令和7年11月27日

報道機関各位

八幡西区洞南町の工業用水道管漏水事故について【第1報】

令和7年11月27日（木）12時30分頃、八幡西区洞南町1番付近で工業用水道管の漏水事故が発生しました。

現在、漏水の停止作業等を行っております。原因等の詳細が判明次第、続報をお伝えします。

1 事故の状況

- | | |
|----------|----------------------------|
| (1) 事故発生 | 令和7年11月27日（木）12時30分頃 |
| (2) 発生場所 | 八幡西区洞南町1番付近 |
| (3) 事故管路 | 工水管φ900mm ダクタイル鋳鉄管（平成7年布設） |

2 影響内容

- | | |
|----------|--------------------------|
| (1) 漏水量 | 約2,000m ³ /時間 |
| (2) 交通規制 | 県道279号線 黒崎方面車道1車線規制中 |
| (3) 影響範囲 | 調査中 |
| (4) 破損状況 | 調査中 |

3 経過

- | | |
|--------|--|
| 12:30頃 | 市民より通報 |
| 12:35頃 | 上下水道局職員（1班2名）現地到着 |
| 13:20頃 | 断水のためバルブ操作中
※近隣の約5事業者に断水の影響が発生する見込み |
| 13:35頃 | 漏水区間の断水完了 |

※原因は調査中

【問い合わせ先】

上下水道局 配水管理課

担当：石井（課長）、山口（係長）

電話：093-582-3066