

北九州市上下水道局
令和7年11月28日

報道機関各位

八幡西区洞南町の工業用水道管漏水事故について【最終報】

令和7年11月27日（木）八幡西区洞南町1番付近で工業用水道管（工水）の漏水事故が発生したことに伴い、周辺事業者への給水を停止しておりましたが、11月28日（金）6時30分頃に漏水箇所の修繕作業が完了しました。また、11時時点での断水を解除し通水を再開しております。

なお、今回の漏水に伴う受水事業者の操業停止はありません。

1 事故の状況

- (1) 事故発生 令和7年11月27日（木）12時30分頃
(2) 発生場所 八幡西区洞南町1番付近
(3) 事故管路 工水給水管φ600mm ダクタイル鋳鉄管（平成19年布設）

2 影響内容

- (1) 漏水量 約2,000m³
(2) 交通規制 県道279号線 黒崎方面車道1車線規制
・断水区間内 3社
（2社：自社受水槽で対応、1社：他系統からの応援で対応）
・その他2社に受水の減量を要請

3 経過

- 11/27 12:30頃 市民より通報
12:35頃 上下水道局職員（1班2名）現地到着
13:35頃 漏水区間の断水完了
15:45頃 車道の土砂撤去後、掘削開始
11/28 06:30頃 漏水修繕完了
11:00頃 通水再開／断水解除

4 事故の原因

工水本管φ900から分岐した工水給水管φ600の接続部から漏水。
輻輳した地下埋設物を避けるために複雑な配管となっており、水圧変動や通行車両による振動などの複合的な要因により、漏水が発生したと推定。

5 今後の予定

11月28日 夕方頃 車線規制解除予定

※ 下線部が統報部分

【問い合わせ先】
上下水道局 配水管理課
担当：石井（課長）、佐野（係長）
電話：093-582-3066