令和8年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	13.02	0.04	250	700	0.1	30
1号炉	令和8年4月2日	令和8年5月8日	0.10	0.0006未満	31	23	0.0000028	0.8
2号炉	令和8年4月3日	令和８年5月８日	0.11	0.0006未満	33	20	0.0031	1.2