令和8年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉								
2号炉	令和8年4月24日	令和8年5月14日	0.46	0.0004未満	69	0.5	—	—
3号炉								