

令和8年度
浄水場全項目試験結果(穴生・本城・畑)1/2

(第1四半期)

採水年月日		令和8年6月10日										基準値 (浄水)	
浄水場名		穴生				本城				畑			
採水区分		水源		原水	浄水	水源		原水	浄水	原水	浄水		
採水地点		伊佐座	力丸			猪熊	頓田						
採水時刻		9:20	10:03	10:30	10:45	9:45	10:05	9:55	9:40	9:05	9:16	—	
水温		℃	24.4	17.3	18.6	23.3	25.5	23.8	22.3	24.7	11.6	17.3	
水質基準	一般細菌	個/ml	1,500	69	1,300	0	6,800	3,900	26,000	0	83	0	100
	大腸菌	MPN/100ml	85	<1	<1	不検出	11	2	<1	不検出	2	不検出	検出されないこと
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.01
	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.065	<0.004	0.028	<0.004	0.051	0.041	0.028	<0.004	0.005	<0.004	0.04
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.01	0.86	0.90	1.00	0.94	0.33	0.56	0.75	0.45	0.64	10
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.05	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.8
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.038	0.010	0.033	0.033	0.036	0.050	0.046	0.047	0.017	0.023	1.0
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ペルフルオロ(オクタンー1ーサルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	50
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	塩素酸	mg/L				<0.06				0.07		0.08	0.6
	クロロ酢酸	mg/L				<0.002				<0.002		<0.002	0.02
	クロロホルム	mg/L				0.012				0.010		0.010	0.06
	ジクロロ酢酸	mg/L				0.008				0.005		0.006	0.03
	ジブロモクロロメタン	mg/L				0.002				0.003		0.003	0.1
	臭素酸	mg/L				<0.001				<0.001		<0.001	0.01
	総トリハロメタン	mg/L				0.020				0.017		0.020	0.1
	トリクロロ酢酸	mg/L				0.009				0.004		0.007	0.03
	ブロモジクロロメタン	mg/L				0.006				0.005		0.007	0.03
	ブロモホルム	mg/L				<0.001				<0.001		<0.001	0.09
	ホルムアルデヒド ※	mg/L				<0.005				<0.005		<0.005	0.08
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	<0.004	0.008	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1.0
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.39	0.034	0.24	0.030	0.16	0.080	0.15	0.042	0.097	0.014	0.2
	鉄及びその化合物	mg/L	0.44	0.03	0.30	<0.01	0.21	0.10	0.16	<0.01	0.13	<0.01	0.3
	銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.005	0.004	0.001	0.004	0.001	1.0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	7	17	18	17	26	23	26	8	13	200
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.089	0.009	0.055	<0.001	0.056	0.061	0.070	<0.001	0.065	<0.001	0.05
	塩化物イオン	mg/L	11	8	12	18	11	16	14	21	9	15	200
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	86	64	87	83	84	93	91	93	51	66	300
蒸発残留物	mg/L	176	98	157	156	165	166	164	170	78	106	500	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
ジオスミン	ng/L	4	<1	<1	<1	3	1	2	<1	<1	<1	10	
2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	<1	1	<1	3	4	4	<1	<1	<1	10	
非イオン界面活性剤 ※	mg/L	0.005	<0.002	0.003	<0.002	0.011	0.008	0.007	<0.002	0.007	<0.002	0.02	
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.5	1.3	2.4	1.2	3.7	2.9	3.2	1.0	1.4	1.0	3	
pH値	—	7.7	7.1	7.6	7.1	8.4	8.1	7.9	7.1	7.1	7.0	5.8～8.6	
味	—				異常なし				異常なし		異常なし	異常でないこと	
臭気	—	藻・下水	藻	藻	異常なし	藻	藻	藻	異常なし	藻	異常なし	異常でないこと	
色度	度	22	3.4	25	<0.5	30	8.2	8.9	<0.5	2.4	<0.5	5	
濁度	度	13	0.8	9.2	<0.1	13	3.4	6.5	<0.1	3.3	<0.1	2	

令和8年度
浄水場全項目試験結果(穴生・本城・畑)2/2

(第1四半期)

[illegible]