

使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 使用評価ソフト：CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要				
建物名称	(仮称)ひがしだクリニック	BEE	1.9	BEEランク A

2 重点項目への取組み度				
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価	
1 循環型社会への貢献	3.5 / 5		ふつう	
2 地球温暖化対策の推進	3.8 / 5		ふつう	
3 豊かな自然環境の確保	3.0 / 5		ふつう	
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう	
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上
			がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア				
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト CASBEE-NCb_2010(v.1.0)		
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.5		
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.9	長寿命化に関する配慮		
		Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3	
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.6	
仕上材にリサイクル材を使用した。		会津美機器の更新がしやすいように、設備配管配線に十分なスペースを確保した。		
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.8		
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.6	節水に関する配慮		
		LR2/ 1.1 節水	スコア 4	
太陽光を利用した熱源を導入するなどし、CO2削減に努めた。		雑排水の中水利用を行い水資源の削減に努めた。		
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 3.0		
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 2	緑化に関する配慮		
		Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 4	
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3	
特に無し。		敷地及び建物のテラス等に緑地を確保した。		
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0		
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	主な指標		
敷地及び建物内に段差を無くしたり、各階に多目的W.Cの設置等『福岡県福祉のまちづくり条例』に適合した建物とした。		PAL値/省エネ対策等級		
		ERR	15.6	%
		外構緑化指数	51.65	%
		建物緑化指数	6.96	%

:入力欄

:CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください