

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要					
建物名称	AsianFrontier5号棟増築工事	BEE	1.4	BEEランク	B+

2 重点項目への取組み度				
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価	
1 循環型社会への貢献	3.6 / 5		ふつう	
2 地球温暖化対策の推進	2.2 / 5		がんばろう	
3 豊かな自然環境の確保	1.7 / 5		がんばろう	
4 高齢社会への対応	##### / 5		#DIV/0!	
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0 = 1点、スコア5.0 = 5点)		評価 凡例 よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア				
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.0)		
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.6		
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 3.2 Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 4.7		<自由記述> 躯体、内装材、設備機器の分別が可能な仕様。	
<自由記述> 躯体、内装材、設備機器の分別が可能な仕様。		<自由記述> 建築的、構造的にゆとりのある計画。また設備機器の更新に配慮した、メンテナンス性を重視する計画。		
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 2.2		
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 3.3	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水 スコア 1		<自由記述> 標準的なLCCO2排出量を目標値としている。	
<自由記述> 標準的なLCCO2排出量を目標値としている。		<自由記述> 節水の仕組みなし。		
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7		
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 2 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 2		<自由記述> 生物保全環境に対する特別な配慮は行っていない。	
<自由記述> 生物保全環境に対する特別な配慮は行っていない。		<自由記述> チムニー上部から排熱することで周囲の温熱環境へ配慮した計画。		
4 高齢社会への対応		スコア平均 #DIV/0! 主な指標		
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 0	<自由記述> 本計画では、対象外の項目です。		PAL値/省エネ対策等級 ERR 31.4 % 外構緑化指数 3.05 % 建物緑化指数 0 %	

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。