

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要

建物名称	(住宅型) 有料老人ホーム 春風	BEE	0.9	BEEランク	B-
------	------------------	-----	-----	--------	----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.2 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.2 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう

対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価 凡例	よい 4 点以上		ふつう 3 点以上		がんばろう 3 点未満	
-------	----------------	--	-----------------	--	-------------------	--

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-新築(簡易版) 2010年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-NCb_2010(v.1.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.2	
リサイクルに関する配慮	スコア 3.2	長寿命化に関する配慮	スコア 3.6
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減		Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 2.9
再生骨材の路盤材使用		Q2/ 3 対応性・更新性	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.3	
省エネ・省資源に関する配慮	スコア 3.5	節水に関する配慮	スコア 3
LR3/ 1 地球温暖化への配慮		LR2/ 1.1 節水	
ライフサイクルCO2排出率 85%		節水便器の使用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮	スコア 1	緑化に関する配慮	スコア 2
Q3/ 1 生物環境の保全と創出		Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
特になし		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮	スコア 3	主な指標	
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画		PAL値/省エネ対策等級	等級4
バリアフリー新法の基準を満たしている。		ERR	19.6 %
		外構緑化指数	6.1 %
		建物緑化指数	0 %

:入力欄

:CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。