

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要						
建物名称	ミスターマックス八幡東店	BEE	1.4	BEEランク	B+	★★★

2 重点項目への取組み度						
重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価			
1 循環型社会への貢献	3.5 /5		ふつう			
2 地球温暖化対策の推進	4.4 /5		よい			
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5		がんばろう			
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう			
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上		ふつう 3 点以上	
				がんばろう 3 点未満		

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア						
使用CASBEE評価マニュアル:		CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト:		CASBEE-NCb_2010(v.1.8)
1 循環型社会への貢献			スコア平均 3.5			
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮				
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア	4	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア	3	
			Q2/ 3 対応性・更新性	スコア	3.6	
リサイクルプラスチック製品 屋外用品(バリカー)		壁長さ比率=0.041				
2 地球温暖化対策の推進			スコア平均 4.5			
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮				
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア	4.9	LR2/ 1.1 節水	スコア	4	
排出率=52%			擬音装置付・節水型便器の採用			
3 豊かな自然環境の確保			スコア平均 2.0			
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮				
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2	
			LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	3	
外構緑化指数5.12であるが、効果的に緑地を配置し、維持管理用の散水栓を配置		高温廃熱の放出なし				
4 高齢社会への対応			スコア平均 3.0			
バリアフリーに関する配慮		主な指標				
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	3	PAL値/省エネ対策等級	352.1		
基準レベルは満足しており、誘導基準に近い整備を行っている。				ERR	52.5 %	
				外構緑化指数	5.12 %	
				建物緑化指数	0 %	

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。