











■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要

建物名称	(仮称)いすゞ自動車九州(株)北九	BEE	0.8	BEEランク	B-	★★
------	-------------------	-----	-----	--------	----	----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.2 / 5		ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	3.0 / 5		ふつう 
3 豊かな自然環境の確保	1.6 / 5		がんばろう 
4 高齢社会への対応	2.5 / 5		がんばろう 
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4点以上 	がんばろう 3点未満 

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-新築(簡易版) 2010年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-NCb_2010(v.2.1)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.3	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.3	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.1 スコア 3.4
躯体と仕上材が容易に分別可能な構造となっている		階高に余裕があり、乾式工法を積極的に採用する事で対応性に有効である	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.0	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 3
一般的な建物と同等である		節水コマを採用している	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2 スコア 2
前面道路付近を緑化し用途に適した緑地づくりを行っている		特別な配慮は行っていない	
4 高齢社会への対応		スコア平均 2.5	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 2.5	主な指標 PAL値/省エネ対策等級 ERR 23% 外構緑化指数 0.58% 建物緑化指数 0%	
特別な配慮は行っていない			

:入力欄

:CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。