

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要

建物名称	ワンビシA九州新センター	BEE	1.2	BEEランク	B+	★★★
------	--------------	-----	-----	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.1 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	4.5 / 5		よい
3 豊かな自然環境の確保	2.3 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	1.0 / 5		がんばろう

※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満
-------	----------------	-----------------	-------------------

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版 使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010bpi & bei(v.2.1)

1 循環型社会への貢献		スコア平均	3.2
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.3	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 2.7 スコア 3.5
解体の容易性 躯体と仕上材の分離 等		機能性を考慮した室配置。 余裕のある階高、天井高の確保。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均	4.5
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 5	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 4
断熱性の高い屋根(ダブル折板)の採用による熱負荷の低減。		節水型便器の採用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均	2.3
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 2	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2 スコア 3
緑化指数13%。立地特性を把握敷地外周に緑地を確保。		セキュリティ用のフェンス(3m後退)と手前の緑地帯(芝貼)。 シンプルな外観。	
4 高齢社会への対応		スコア平均	1.0
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 1	主な指標	
床段差の解消。		PAL値/省エネ対策等級	レベル5
		ERR	36%
		外構緑化指数	13%
		建物緑化指数	0%

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。