

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州\_2014(v.2.0)

<b>1 建物概要</b>						
建物名称	小倉拘置支所庁舎	BEE	1	BEEランク	B+	★★★

<b>2 重点項目への取組み度</b>						
重点項目	得点 <sup>※</sup> /満点	取組み度	取組み度			評価
1 循環型社会への貢献	3.2 /5					ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.0 /5					ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5					がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 /5					ふつう
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満	

<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>						
使用CASBEE評価マニュアル:		CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト:		CASBEE-BD_NC_2014(v.3.0)
<b>1 循環型社会への貢献</b>			スコア平均 3.2			
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮				
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア	3.4	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア	2.8	
			Q2/ 3 対応性・更新性	スコア	3.4	
<自由記述> 内装材はリサイクル材を多用している。		<自由記述> 十分な階高を確保し、設備更新を容易にしている。				
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>			スコア平均 3.0			
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮				
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア	3	LR2/ 1.1 節水	スコア	3	
<自由記述> ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物と同等。		<自由記述> 主要水栓に節水コマが取り付けられている。				
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>			スコア平均 1.7			
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮				
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2	
			LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	2	
<自由記述> 敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。		<自由記述> 気象データ、卓越風を把握し設計を行っている。				
<b>4 高齢社会への対応</b>			スコア平均 3.0			
バリアフリーに関する配慮		主な指標				
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	3	BPI/BPI <sub>m</sub>	0.8		
<自由記述> 一般来客エリアは、バリアフリー新法の建築物移動円滑化基準(最低限のレベル)を満たしている。		BEI/BEI <sub>m</sub>		1		
		外構緑化指数		6.5 %		
		建物緑化指数		0 %		

   : 入力欄

   : CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。