












■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	若松競艇場特別観覧施設	BEE	1.1	BEEランク	B+	★★★
------	-------------	-----	-----	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [*] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.0 / 5		ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	3.7 / 5		ふつう 
3 豊かな自然環境の確保	3.0 / 5		ふつう 
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう 
[*] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4点以上 	ふつう 3点以上 
		がんばろう 3点未満 	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.8)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.0	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3 スコア 3
<自由記述>		<自由記述>	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.7	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 4.4	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 3
<自由記述>		<自由記述>	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 3.0	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 3	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3 スコア 3
<自由記述>		<自由記述>	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	主な指標 建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級 0.88 建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅: BEI値、住宅: - 0.72 外構緑化指数 5% 建物緑化指数 20%	
<自由記述>			

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。