


■使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト: CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	九州マツダ 貴船店 新築工事	BEE	1	BEEランク	B+	★★★
------	----------------	-----	---	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点*/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.5 /5		ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	3.5 /5		ふつう 
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5		がんばろう 
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう 
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	
		ふつう 3 点以上	
		がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v2.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.5	
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮	
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.3	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.8
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.4
<自由記述> 躯体と仕上材等が容易に分別、解体可能な計画。		<自由記述> 耐用年数の長い材料を採用。 空間にゆとりのある設計。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.5	
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮	
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3	LR2/ 1.1 節水	スコア 4
<自由記述> 燃焼機器を使用せず、省エネルギーに配慮。		<自由記述> 節水コマ及び省水型機器の採用でCO2削減に配慮。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
<自由記述> 省スペースながらも、植栽の配置に努め、生物環境に配慮。		<自由記述> 省スペースながらも、植栽の配置に努め、またピロティ・底の設計で敷地内温熱環境に配慮。	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮		主な指標	
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	建物の外皮性能 (BPI評価)	
		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級	0.97
<自由記述> 不特定多数の人が来館できるよう配慮した設計。		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅:BEI値、住宅: -	1
		外構緑化指数	3.2 %
		建物緑化指数	0 %

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。