平成３０年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	平成30年4月18日	平成30年5月30日	ND	0.0019	14	1.8	------	0.95
	平成30年6月1日	平成30年7月25日	ND	0.0029	ND	7.3	------	------
	平成30年8月17日	平成30年9月28日	ND	0.0029	16	8.4	0.042	6.5
	平成31年1月11日	平成31年2月27日	ND	0.0020	27	7.1	------	------
	平成31年3月6日	平成31年3月26日	ND	0.0043	17	6.3	------	9.3
2号炉	平成30年4月19日	平成30年5月30日	ND	0.0011	15	2.1	------	1.4
	平成30年6月18日	平成30年7月25日	ND	0.0027	9	7.3	------	------
	平成30年10月4日	平成30年11月29日	ND	0.0027	23	5.6	0.0017	1.1
	平成30年12月6日	平成31年1月30日	ND	0.0029	14	5.0	------	------
3号炉	平成30年6月19日	平成30年7月25日	ND	0.0015	ND	6.6	------	------
	平成30年7月11日	平成30年8月30日	ND	0.0026	10	6.6	------	20
	平成30年9月27日	平成30年10月30日	ND	0.0020	25	4.7	0.0016	------
	平成30年11月16日	平成30年12月27日	ND	0.0021	18	6.6	------	5.0
	平成31年3月6日	平成31年3月26日	ND	0.0041	15	4.8	------	------