

平成30年度焼却工場における排ガス測定結果 一覧

施設名称 日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算)	窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算)	塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算)
単位	—	—	m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	ppm	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	平成30年4月17日	平成30年5月30日	ND	0.0014	96	1.1	-----	1.2
	平成30年6月14日	平成30年7月25日	ND	0.0046	84	6.9	-----	-----
	平成30年11月9日	平成30年12月27日	ND	0.0023	104	9.9	0.019	3.9
	平成30年12月21日	平成31年1月30日	ND	0.0026	101	7.8	-----	-----
	平成31年2月6日	平成31年3月8日	ND	0.0029	104	3.8	-----	2.0
2号炉	平成30年4月13日	平成30年5月30日	ND	0.0019	100	0.9	-----	-----
	平成30年5月10日	平成30年6月22日	ND	0.0016	92	0.7	-----	3.7
	平成30年7月10日	平成30年8月30日	ND	0.0039	102	5.2	-----	-----
	平成30年9月6日	平成30年10月30日	ND	0.0030	99	4.6	0.018	2.5
	平成30年12月21日	平成31年1月30日	ND	0.0031	90	5.7	-----	-----
	平成31年2月5日	平成31年3月8日	ND	0.0018	97	3.6	-----	2.8
3号炉	平成30年4月13日	平成30年5月30日	ND	0.0023	105	0.8	-----	-----
	平成30年5月11日	平成30年6月22日	ND	0.0024	100	0.7	-----	3.6
	平成30年7月10日	平成30年8月30日	ND	0.0055	97	4.3	-----	-----
	平成30年9月7日	平成30年10月30日	ND	0.0040	106	7.0	0.015	1.3
	平成30年11月12日	平成30年12月27日	ND	0.0030	98	19	-----	-----
	平成31年3月18日	平成31年3月26日	ND	0.0031	98	3.7	-----	0.48