平成３０年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉	平成30年6月26日	平成30年7月25日	0.322	0.0022	69	14	------	21
	平成30年8月2日	平成30年9月28日	0.434	0.0033	62	10	------	------
	平成30年10月10日	平成30年11月29日	0.141	0.0022	73	22	0.000013	21
	平成31年1月10日	平成31年2月27日	0.231	0.0034	83	4.7	------	------
	平成31年3月1日	平成31年3月26日	0.406	0.0055	75	5.5	------	23
2号炉	平成30年4月20日	平成30年5月30日	ND	0.0011	75	2.1	------	1.8
	平成30年6月27日	平成30年7月25日	0.210	0.0023	77	8.2	------	------
	平成30年8月1日	平成30年9月28日	0.293	0.0035	75	12	0.082	9.4
	平成30年11月1日	平成30年12月27日	0.718	0.0020	83	6.6	------	------
	平成31年1月10日	平成31年2月27日	0.189	0.0045	85	10	------	6.2
	平成31年3月1日	平成31年3月26日	0.826	0.0057	89	3.9	------	------
3号炉	平成30年4月23日	平成30年5月30日	0.063	0.0012	86	3.4	------	0.73
	平成30年7月27日	平成30年8月30日	0.170	0.0035	63	6.4	------	------
	平成30年9月10日	平成30年10月30日	0.368	0.0026	77	7.4	0.0013	8.2
	平成30年11月1日	平成30年12月27日	0.558	0.0021	83	5.9	------	------