令和元年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	ng-TEQ/m^3_N	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	2019年4月16日	2019年5月23日	0.062未満	0.0008未満	13	17	—	—
	2019年6月6日	2019年6月24日	0.063未満	0.0008未満	16	21	—	18
	2019年8月16日	2019年9月25日	0.057未満	0.0008未満	17	14	—	—
	2019年10月16日	2019年11月27日	0.048未満	0.0010	20	9.2	—	0.50
	2019年11月25日	2019年12月20日	—	—	—	—	0	—
	2019年12月19日	2020年1月28日	0.046未満	0.0009未満	18	7.8	—	—
2号炉	2019年4月15日	2019年5月23日	0.063未満	0.0008未満	16	6.8	—	27
	2019年5月31日	2019年6月20日	0.067未満	0.0008未満	19	28	—	—
	2019年7月12日	2019年8月28日	0.064未満	0.0009未満	14	13	—	13
	2019年12月20日	2020年1月28日	—	—	—	—	0.00016	—
	2020年1月9日	2020年2月26日	0.055未満	0.0009未満	17	11	—	—
	2020年3月18日	2020年3月27日	0.062未満	0.0009未満	17	8.0	—	32
3号炉	2019年7月12日	2019年8月28日	0.060未満	0.0009未満	17	25	—	15
	2019年9月27日	2019年10月28日	0.047未満	0.0008未満	17	18	—	—
	2019年10月17日	2019年11月27日	—	—	—	—	0.000054	—
	2019年12月6日	2020年1月28日	0.059未満	0.0009未満	15	4.4未満	—	41
	2020年2月27日	2020年3月27日	0.064未満	0.0011	16	24	—	—