令和元年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	ng-TEQ/m^3_N	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	2019年4月25日	2019年5月23日	0.038未満	0.0008未満	110	3.8未満	—	—
	2019年6月10日	2019年6月24日	0.040未満	0.0007未満	100	3.8未満	—	0.21
	2019年8月1日	2019年9月25日	0.039未満	0.0039	92	3.9未満	—	—
	2019年11月8日	2019年12月20日	0.040未満	0.0017	95	4.4未満	—	6.1
	2019年11月18日	2019年12月20日	—	—	—	—	0.11	—
	2020年1月14日	2020年2月26日	0.042未満	0.0008未満	110	3.8未満	—	—
	2020年3月2日	2020年3月27日	0.042未満	0.0008	95	3.8未満	—	1.3
2号炉	2019年5月29日	2019年6月20日	0.037未満	0.0015	97	4.4未満	—	—
	2019年6月11日	2019年6月24日	0.038未満	0.0007未満	98	4.0未満	—	0.10
	2019年8月1日	2019年9月25日	0.035未満	0.0044	90	3.9未満	—	—
	2019年12月23日	2020年1月28日	0.039未満	0.0009未満	90	4.3未満	0.093	1.9
	2020年1月14日	2020年2月26日	0.041未満	0.0008未満	98	4.2未満	—	—
	2020年3月2日	2020年3月27日	0.038未満	0.0012	93	4.1未満	—	1.3
3号炉	2019年5月29日	2019年6月20日	0.043	0.0024	100	4.6未満	—	—
	2019年7月26日	2019年8月28日	0.040未満	0.0010	93	4.3未満	—	1.8
	2019年9月17日	2019年10月28日	0.044未満	0.0033	120	4.3未満	—	—
	2019年11月19日	2019年12月20日	—	—	—	—	0.10	—
	2019年11月27日	2019年12月20日	0.044未満	0.0009未満	94	4.7未満	—	6.3
	2020年3月10日	2020年3月27日	0.043未満	0.0009未満	96	4.6未満	—	—