

適用								
設備名	種別	用途	型式	製造年	推奨時期	経過年数	判定	備考
	内訳	製造者	製造番号					
配線用遮断器 漏電遮断器	-	-			15	19	超過	
	-	-						
電磁開閉器	-	-			10	19	超過	
	-	-						
低圧コンデンサ	-	-			10	19	超過	
	-	-						
区分開閉器	PAS	-	KLT-MSD2N11T	2000/07	10	19	超過	
	-	戸上電機製作所	67412					
引込ケーブル	CVT	-		2000/00	15	19	超過	
	38mm2 25m	西日本電線						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	電灯変圧器用	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13186					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	電灯変圧器用	JC6/30		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	動力変圧器用	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13184					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	動力変圧器用	JC6/40		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.1	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13781					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.1	JC6/60		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.2	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13791					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.2	JC6/60		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.3	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13783					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	深夜電力No.3	JC6/30		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	No.1コンデンサ用	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13782					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	No.1コンデンサ用	JC6/20		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	No.2コンデンサ用	OAL-SH	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	中立電機	13780					
開閉器・電力 ヒューズ等	LBS	No.2コンデンサ用	JC6/20		15	19	超過	
	ヒューズ	中立電機						
開閉器・電力 ヒューズ等	PC	避雷器用	HPC-30	2000/00	15	19	超過	
	開閉器類	エナジーサポート						
開閉器・電力 ヒューズ等	PC	避雷器用			15	19	超過	
	ヒューズ	エナジーサポート						
断路器	-	主遮断用	V3-2	2000/00	20	19		
	断路器	富士電機	003F					
断路器	-	主遮断用			20	19		
	ヒューズ							
断路器	-	深夜電力遮断器用	V3-2	2000/00	20	19		
	断路器	富士電機	003F					

適用								
設備名	種別	用途	型式	製造年	推奨時期	経過年数	判定	備考
	内訳	製造者	製造番号					
断路器	-	深夜電力遮断器用		2000/05	20	19		
	ヒューズ							
断路器	VCB	主遮断用	CSV3-74HFA	2000/05	20	19		
	-	中立電機	0005864					
断路器	VCB	深夜電力遮断器用	CSV3-74HFA	2000/06	20	19		
	-	中立電機	0006276					
継電器	DGR	引込開閉器用	LTR-M-DFB	2000/00	10	19	超過	
	-	戸上電機製作所	A612697					
継電器	UVR	発電装置用	MUV-E1V-R	2000/00	15	19	超過	
	-	三菱電機	31031					
継電器	OCR	主遮断用	K2CA-DO-R2	2000/00	15	19	超過	
	-	その他	020792					
継電器	OCR	深夜電力遮断器用	K2CA-DO-R2	2000/00	15	19	超過	
	-	その他	020788					
変圧器	単相3線	電灯用	SOU-CR	2000/00	20	19		
	100kVA	日立製作所	H78161001					
変圧器	三相Y-Δ	動力用	SOU-YDCR	2000/00	20	19		
	300kVA	日立製作所	i75779001					
変圧器	三相Y-Δ	深夜電力No.1	SOU-YDCR	2000/00	20	19		
	500kVA	日立製作所	i75780002					
変圧器	三相Y-Δ	深夜電力No.2	SOU-YDCR	2000/00	20	19		
	500kVA	日立製作所	i75780001					
変圧器	三相Y-Δ	深夜電力No.3	SOU-YDCR	2000/00	20	19		
	200kVA	日立製作所	H78162001					
計器用変圧器	VT	主遮断用	PD-50HF	2000/00	15	19	超過	
	R	三菱電機	63517					
計器用変圧器	VT	主遮断用	PD-50HF	2000/00	15	19	超過	
	T	三菱電機	63479					
計器用変圧器	VT	深夜電力電圧確認用	PD-50HF	2000/00	15	19	超過	
	R	三菱電機	63491					
計器用変圧器	VT	深夜電力電圧確認用	PD-50HF	2000/00	15	19	超過	
	T	三菱電機	63494					
計器用変流器	CT	主遮断用	CD-40NA	2000/00	15	19	超過	
	R	三菱電機	49170					
計器用変流器	CT	主遮断用	CD-40NA	2000/00	15	19	超過	
	T	三菱電機	49156					
計器用変流器	CT	深夜電力遮断器用	CD-40NA	2000/00	15	19	超過	
	R	三菱電機	49202					
計器用変流器	CT	深夜電力遮断器用	CD-40NA	2000/00	15	19	超過	
	T	三菱電機	49196					
避雷器	-	区分開閉器二次側	-	2000/00	15	19	超過	
	弁抵抗型	不明	-					
直列リアクトル	-	No.1コンデンサ用	LR-3	2000/00	15	19	超過	
	7.47kvar	指月電機製作所	QN93346					
直列リアクトル	-	No.2コンデンサ用	LR-3	2000/00	15	19	超過	
	7.47kvar	指月電機製作所	QN93347					
コンデンサ	-	No.1コンデンサ用	LV-6	2000/00	15	19	超過	
	50kvar	指月電機製作所	QM55075					
コンデンサ	-	No.2コンデンサ用	LV-6	2000/00	15	19	超過	
	50kvar	指月電機製作所	QM55080					