令和2年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	2020年4月30日	2020年5月29日	0.042未満	0.0009未満	7.4	8.1	—	7.8
	2020年6月12日	2020年7月30日	0.069未満	0.0015	5.6	4.5	—	—
	2020年7月10日	2020年8月24日	0.056未満	0.0009未満	12	4.3未満	—	19
	2020年9月10日	2020年10月30日	0.064未満	0.0010未満	12	12	—	—
	2020年12月15日	2021年1月25日	—	—	—	—	0.0031	—
	2021年1月12日	2021年2月15日	0.061未満	0.0009未満	17	11	—	18
	2021年3月1日	2021年3月31日	0.060未満	0.0016	16	24	—	—
2号炉	2020年5月1日	2020年6月26日	0.067未満	0.0009未満	16	27	—	—
	2020年9月30日	2020年10月30日	0.060未満	0.0008未満	16	20	—	34
	2020年11月9日	2020年12月22日	0.068未満	0.0009未満	22	14	0.0059	—
	2021年2月25日	2021年3月31日	0.061未満	0.0009未満	14	28	—	9.5
3号炉	2020年4月30日	2020年5月29日	0.065未満	0.0009未満	14	10	—	17
	2020年6月12日	2020年7月30日	0.059未満	0.0010	14	4.4	—	—
	2020年9月30日	2020年10月30日	0.059未満	0.0008未満	21	10	—	22
	2020年11月10日	2020年12月22日	0.062未満	0.0009未満	18	20	0.00056	—
	2021年1月12日	2021年2月15日	0.058未満	0.0009未満	14	14	—	20