令和4年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	令和4年4月25日	令和4年5月26日	0.040未満	0.0013	95	3.9未満	—	—
	令和4年6月20日	令和4年7月13日	0.040未満	0.0011	89	3.9未満	—	1.1
	令和4年8月5日	令和4年9月28日	0.040未満	0.0012	73	3.8未満	0.00015	—
	令和4年11月18日	令和4年12月28日	0.044未満	0.0008未満	91	4.0未満	—	0.36
	令和5年1月13日	令和5年2月13日	0.038未満	0.0008未満	86	4.2未満	—	—
2号炉	令和4年5月20日	令和4年6月14日	0.038未満	0.0007未満	84	3.8未満	—	2.0
	令和4年7月22日	令和4年8月29日	0.042未満	0.0009未満	91	4.8	0.00041	—
	令和4年9月15日	令和4年10月31日	0.036未満	0.0009	98	4.0未満	—	10
	令和5年1月13日	令和5年2月13日	0.038未満	0.0007	84	3.8未満	—	0.25
	令和5年3月1日	令和5年3月29日	0.038未満	0.0009	74	3.9未満	—	—
3号炉	令和4年5月20日	令和4年6月14日	0.038未満	0.0008未満	88	4.1未満	—	—
	令和4年7月8日	令和4年8月1日	0.040未満	0.0009	76	4.2未満	—	0.06未満
	令和4年9月16日	令和4年10月31日	0.23	0.0015	100	4.4未満	0.041	—
	令和4年11月18日	令和4年12月28日	0.042未満	0.0008未満	81	4.2未満	—	0.06未満