令和4年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉	令和4年6月28日	令和4年7月25日	1.1	0.0007未満	59	9.7	—	5.3
	令和4年7月25日	令和4年8月23日	1.2	0.0008未満	65	13	—	—
	令和4年9月2日	令和4年10月31日	0.62	0.0010	73	22	—	14
	令和4年11月22日	令和4年12月28日	1.1	0.0009	78	40	0.083	—
	令和5年1月24日	令和5年2月17日	0.27	0.0008未満	89	17	—	3.0
2号炉	令和4年6月28日	令和4年7月25日	1.3	0.0008	67	30	—	1.2
	令和4年7月26日	令和4年8月29日	1.3	0.0006未満	76	31	0.00013	—
	令和5年1月25日	令和5年2月17日	0.60	0.0007未満	78	22	—	1.1
	令和5年3月3日	令和5年3月29日	0.52	0.0007未満	63	20	—	—
3号炉	令和4年9月2日	令和4年10月31日	0.94	0.0015	73	23	—	26
	令和4年11月21日	令和4年12月28日	0.97	0.0013	75	4.2	0.0017	—
	令和5年2月17日	令和5年3月27日	0.57	0.0007未満	66	18	—	1.8
	令和5年3月3日	令和5年3月29日	0.49	0.0007未満	60	31	—	—