令和5年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	R5.4.25	R5.5.31	0.038未満	0.0034	89	1.0	—	1.5
	令和5年6月2日	令和5年6月29日	0.038未満	0.0007未満	100	0.7未満	—	—
	令和5年8月10日	令和5年9月28日	0.035未満	0.0008未満	91	1.2	—	11
	令和5年9月14日	令和5年10月30日	0.038未満	0.0008未満	94	12	0.037	—
	令和5年11月17日	令和5年12月19日	0.042未満	0.0008未満	90	0.8未満	—	—
2号炉	令和5年5月17日	令和5年6月23日	0.036未満	0.0008未満	93	1.1	—	3.5
	令和5年6月2日	令和5年6月29日	0.039未満	0.0008未満	96	0.8未満	—	—
	令和5年8月10日	令和5年9月28日	0.036未満	0.0008未満	98	1.2	—	1.7
	令和5年9月15日	令和5年10月30日	0.035未満	0.0008未満	84	9.3	0.032	—
	令和5年12月22日	令和6年1月29日	0.040未満	0.0008未満	70	0.8未満	—	3.9
3号炉	令和5年4月25日	令和5年5月31日	0.047未満	0.0035	94	1.0未満	—	0.26
	令和5年7月21日	令和5年8月31日	0.041未満	0.0009未満	94	1.4	—	5.8
	令和5年11月16日	令和5年12月25日	0.047未満	0.0010未満	88	3.8	0.11	—
	令和5年12月22日	令和6年1月29日	0.043未満	0.0010未満	66	1.0未満	—	1.4