

# 令和5年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称 日明工場

	採取日	結果報告日	硫酸化物	ばいじん (O <sub>2</sub> 12%換算)	窒素酸化物 (O <sub>2</sub> 12%換算)	塩化水素 (O <sub>2</sub> 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算)
単位	—	—	m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	ppm	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	令和5年4月25日	令和5年5月31日	0.038未満	0.0034	89	1.0	—	1.5
	令和5年6月2日	令和5年6月29日	0.038未満	0.0007未満	100	0.7未満	—	—
	令和5年8月10日	令和5年9月28日	0.035未満	0.0008未満	91	1.2	—	11
	令和5年9月14日	令和5年10月30日	0.038未満	0.0008未満	94	12	0.037	—
	令和5年11月17日	令和5年12月19日	0.042未満	0.0008未満	90	0.8未満	—	5.3 ※1
	令和6年3月13日	令和6年3月28日	0.036未満	0.0008未満	110	1.0	—	
2号炉	令和5年5月17日	令和5年6月23日	0.036未満	0.0008未満	93	1.1	—	3.5
	令和5年6月2日	令和5年6月29日	0.039未満	0.0008未満	96	0.8未満	—	—
	令和5年8月10日	令和5年9月28日	0.036未満	0.0008未満	98	1.2	—	1.7
	令和5年9月15日	令和5年10月30日	0.035未満	0.0008未満	84	9.3	0.032	—
	令和5年12月22日	令和6年1月29日	0.040未満	0.0008未満	70	0.8未満	—	3.9
	令和6年2月16日	令和6年3月25日	0.036未満	0.0007未満	85	0.8	—	—
3号炉	令和5年4月25日	令和5年5月31日	0.047未満	0.0035	94	1.0未満	—	0.26
	令和5年7月21日	令和5年8月31日	0.041未満	0.0009未満	94	1.4	—	5.8
	令和5年11月16日	令和5年12月25日	0.047未満	0.0010未満	88	3.8	0.11	—
	令和5年12月22日	令和6年1月29日	0.043未満	0.0010未満	66	1.0未満	—	1.4
	令和6年2月16日	令和6年3月25日	0.049未満	0.0010未満	84	1.0未満	—	—

※1 大気汚染防止法施行規則第十六条の十九に基づき再測定を実施し、得られた結果の最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値により評価した。