令和6年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和6年4月19日	令和6年5月24日	0.053未満	0.0009未満	14	17	—	—
2号炉								
3号炉	令和6年4月19日	令和6年5月24日	0.054未満	0.0008未満	22	8.6	—	—