令和6年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉								
2号炉								
3号炉	令和6年4月22日	令和6年5月24日	0.044未満	0.0010未満	110	1.6	—	5.9