採水地点(配水池名)				No.1　舞ケ丘中央会館(井手浦)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日										
	採水時刻	―		10:28	11:20	12:50										
	水温	℃		15.7	21.1	22.6										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.006										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.012										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004										
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.018										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8										
	蒸発残留物	mg/L	500			68										
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6										
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.3	7.3										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.8										
	遊離炭酸	mg/L	20			4										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6										
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
その他	アルカリ度	mg/L	―			25										
	電気伝導率	μS/cm	―	93	94	99										
	カルシウムイオン	mg/L	―			13										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.011	0.009	0.009										

採水地点(配水池名)				No.2　小倉南区役所東谷出張所(新道寺)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		10:20	10:40	10:20									
	水温	℃		15.3	19.5	24.8									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.006											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.012											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.015											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.018											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.003											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500	78											
	ジェオスミン	ng/L	10	1	3	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.4	7.2									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6									
	遊離炭酸	mg/L	20	4											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
その他	アルカリ度	mg/L	―	32											
	電気伝導率	μS/cm	―	96	110	96									
	カルシウムイオン	mg/L	―	12											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.010	0.011	0.010									

採水地点(配水池名)				No.3　志井市民センター(堀越)											
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日									
採水時刻		―		9:19	9:16	9:10									
水温		℃		17.7	21.5	18.6									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.007										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002										
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.014										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.005										
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.024										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.002										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500		74										
	ジェオスミン	ng/L	10	2	1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7									
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.8									
	遊離炭酸	mg/L	20		4										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.3										
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0										
その他	アルカリ度	mg/L	―		38										
	電気伝導率	μS/cm	―	91	110	99									
	カルシウムイオン	mg/L	―		15										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.011	0.010	0.010									

採水地点(配水池名)				No.4 松ヶ江北市民センター(沼)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日									
	採水時刻	―		9:53	10:49	12:10									
	水温	℃		13.4	18.5	19.0									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.006									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003									
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002									
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.012									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004									
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.004									
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.016									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500			68									
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.2	7.2									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01			＜0.001									
	抱水クロラール	mg/L	0.02			0.001									
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.8									
	遊離炭酸	mg/L	20			4									
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.8									
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0									
その他	アルカリ度	mg/L	―			25									
	電気伝導率	μS/cm	―	96	95	97									
	カルシウムイオン	mg/L	―			12									
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.011	0.010	0.010									

採水地点(配水池名)				No.5 安部山公園(高蔵)													
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日											
採水時刻		—		9:45	9:45	9:36											
水温		℃		15.9	18.1	18.7											
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0											
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002												
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.009												
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002												
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.017												
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.006												
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001												
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.023												
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01												
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.001												
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001												
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8											
	蒸発残留物	mg/L	500		76												
	ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1											
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.6											
	pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2											
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5											
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1											
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01														
	抱水クロラール	mg/L	0.02														
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5											
	遊離炭酸	mg/L	20		4												
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1											
	腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.4												
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0												
その他	アルカリ度	mg/L	—		37												
	電気伝導率	μS/cm	—	94	111	102											
	カルシウムイオン	mg/L	—		14												
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.010	0.010											

採水地点(配水池名)				No.6　田野浦市民センター(小森江)													
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日	令和6年6月27日										
	採水時刻	―		10:43	9:50	10:47	11:43										
	水温	℃		16.4	18.0	17.7	18.9										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001	<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6				<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02				<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06				0.007										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.003										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1				0.002										
	臭素酸	mg/L	0.01				<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.014										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.005										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03				0.005										
	ブロモホルム	mg/L	0.09				<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.006										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.015										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1				0.003										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8	8										
	蒸発残留物	mg/L	500				70										
	ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.6	0.6										
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01														
	抱水クロラール	mg/L	0.02														
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.5	0.6										
	遊離炭酸	mg/L	20				5										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける				-1.7										
	従属栄養細菌	個/ml	2000				0										
その他	アルカリ度	mg/L	―				24										
	電気伝導率	μS/cm	―	94	98	103	96										
	カルシウムイオン	mg/L	―				13										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.011	0.010	0.010	0.008										

採水地点(配水池名)				No.7 城山霊園(風師)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日										
	採水時刻	―		9:33	10:35	10:50										
	水温	℃		13.6	17.9	19.6										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.008										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.015										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.005										
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.017										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.004										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8										
	蒸発残留物	mg/L	500			64										
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6										
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.4	7.3										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6										
	遊離炭酸	mg/L	20			4										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.7										
	従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
その他	アルカリ度	mg/L	―			25										
	電気伝導率	μS/cm	―	101	99	97										
	カルシウムイオン	mg/L	―			13										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.010	0.010	0.009										

採水地点(配水池名)				No.8　東郷市民センター(黒川)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		10:55	11:00	11:22									
	水温	℃		14.5	19.6	25.1									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.011											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.008											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.017											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.007											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500	82											
	ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.4									
	遊離炭酸	mg/L	20	2											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける	−1.4											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
その他	アルカリ度	mg/L	―	33											
	電気伝導率	μS/cm	―	99	111	104									
	カルシウムイオン	mg/L	―	12											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.010	0.009									

採水地点(配水池名)				No.9 清見市民センター(丸山)											
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日									
採水時刻		―		11:04	10:41	10:28									
水温		℃		19.1	21.3	21.3									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.010										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003										
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.019										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.006										
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.018										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.002										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500		86										
	ジェオスミン	ng/L	10	1	1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5									
	遊離炭酸	mg/L	20		3										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.2										
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0										
その他	アルカリ度	mg/L	―		38										
	電気伝導率	μS/cm	―	98	114	102									
	カルシウムイオン	mg/L	―		15										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.011	0.010	0.010									

採水地点(配水池名)				No.10　桜丘市民センター(足立)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		9:44	9:45	10:05									
	水温	℃		12.7	16.8	18.2									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.007											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.013											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.006											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.020											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	7	8	8									
	蒸発残留物	mg/L	500	81											
	ジェオスミン	ng/L	10	1	2	1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.4	7.1									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.7									
	遊離炭酸	mg/L	20	4											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.8											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	1											
その他	アルカリ度	mg/L	―	31											
	電気伝導率	μS/cm	―	94	110	95									
	カルシウムイオン	mg/L	―	11											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.010	0.011	0.010									