

回答書

件名 曾根浄化センター火災報知設備更新工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	E04、E05 E07、E08	<p>【足場工事】についてですが、足場組立についての詳細図が無く、建屋の寸法も記載されていません。また、数量表にも【1式】とのみの記載です。斜線部分は【全面足場】との認識で宜しいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>全面足場の必要はありません。感知器を安全に更新できる最低限の範囲を想定しています。</p>