

回答書

工事名 北九州芸術劇場冷温水ポンプ他改修工事

番号	図番等	質疑内容	回答内容
1		<p>既設機器(ポンプ、熱交換器、膨張タンク)のメーカー名・型式・製造番号をご教示お願いいたします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・冷水ポンプ(C1-CP4-1~3) 型式:100×80TBL4K615 製造番号:PO27047723 1/3 PO27047723 2/3 PO27047723 3/3 製造者:荏原製作所 ・温水ポンプ(C1-HP4-1~3) 型式:100×80TBL4K611 製造番号:PO2704773 1/3 PO2704773 2/3 PO2704773 3/3 製造者:荏原製作所 ・冷水用熱交換器(C1-HEX4-1~2) 型式:SX-415A-NHP-153 製造番号:06-4128A 06-4128B 製造者:日阪製作所 ・温水用熱交換器(C1-HEX4-3~4) 型式:RX-315A-NHP-63 製造番号:06-4130A 06-4130B 製造者:日阪製作所 ・膨張水槽(EXt-Ka-1) 型式:BL-100 製造番号:022915 製造者:ホーコス ・膨張水槽(EXt-Ka-2) 型式:BL-160 製造番号:022733 製造者:ホーコス ・冷水ポンプ(A1-CP6-1~2) 型式:100×80TBL4K615 製造番号:PO2704774 1/2 PO2704774 2/2 製造者:荏原製作所 ・温水ポンプ(A1-HP6-1~2) 型式:80×65FS4K611 製造番号:PO2704775 1 PO2704775 2 製造者:荏原製作所 ・冷水用熱交換器(A1-HEX6-1~2) 型式:SX-415A-NHP-95 製造番号:06-4129 A 06-4129 B 製造者:日阪製作所 ・温水用熱交換器(A1-HEX6-3~4) 型式:UX-115NHP-91 製造番号:06-4131 A 06-4131 B 製造者:日阪製作所 ・膨張水槽(EXt-Kc-1) 型式:BL-60 製造番号:023217 製造者:ホーコス ・膨張水槽(EXt-Kc-2) 型式:BL-60 製造番号:023218 製造者:ホーコス
2		<p>工事に関して、すべての系統を同時に同じ期間に施工できると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>施設が稼働中であるため、全系統同時施工は不可となります。各ポンプ、各熱交換器の施工は1台毎を原則としますが、施設の稼働状況によっては複数台の同時施工が可能な場合があります。施設管理者と調整のうえ、空調停止期間が短くなるよう工程管理、施工をお願いします。</p>