

令和6年9月11日
北九州市教育委員会

報道機関各位

高須中学校の漏水および臨時休校について(報告)

1 概要

- ・ 令和6年9月11日(水)15時30分頃、高須中学校(若松区)の1階昇降口の天井から水漏れしていることを教頭が発見。
- ・ 天井裏の給水管からの水漏れと思われたため、学校でメーターBOXの元栓を止水。
- ・ 特別教室棟の廊下および教室の一部が水浸しとなったため、教職員によって水の掃き出し作業を行った。

2 水漏れ発生の原因

- ・ 1階昇降口と特別教室棟を繋ぐ部分の給水管の破損。
- ・ 破損の原因は調査中。

3 対応状況

- ・ 学校全体を止水し、専門業者による復旧作業中。
- ・ 併せて、漏電や天井ボード落下などの恐れがないか確認するため、専門業者による点検を依頼。

4 授業等への影響について

- ・ 復旧作業に時間を要するため、明日9月12日(木)は休校とする。
- ・ 13日(金)以降の対応については、復旧作業の状況によって判断する。
- ・ 保護者へは、学校からテトル(一斉メール)によって周知予定。

5 北九州市立高須中学校について

- (1)所在地 北九州市若松区高須北1丁目1番1号
- (2)児童・生徒数 561名 19学級
- (3)校舎建築時期 平成元年度(平成2年4月開校)

6 添付資料

- ・ 破損した給水管の写真

【問い合わせ先】

教育委員会施設課

担当：有田、石松

TEL 093-582-2361

【破損した給水管】



【破損箇所特定のため天井ボードを外した状況】

