

## 別記様式第 1

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 6 年 8 月 7 日

殿

届 出 者

住 所 北九州市若松区本町 3 丁目 1 3 - 1

北九州市立 若松市民会館

氏 名

電話番号 093-771-8131

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	北九州市若松区本町 3 丁目 1 3 - 1				
	名 称	北九州市立 若松市民会館				
	用 途	( 16 ) 項 イ ・				
	規 模	地上	4 階	地下	1 階	延べ面積 6,952.95 m <sup>2</sup>
消 防 用 設 備 等 ( 特 殊 消 防 用 設 備 等 ) の 種 類 等		消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 ハロゲン化物消火設備 自動火災報知設備 防火設備 非常警報設備 避難器具 誘導灯 排煙設備 非常電源(自家発電設備) 非常電源(蓄電池設備)				
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。

# 点 検 済 票 貼 付 表

消 防 用 設 備 等 の 種 類	A ラ ベ ル	B ラ ベ ル	C ラ ベ ル	備 考
消 火 器	53枚			
屋 内 消 火 栓 設 備	17枚	1枚		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	5枚	2枚		
水 噴 霧 消 火 設 備	枚	枚		
泡 消 火 設 備	枚	枚		
二 酸 化 炭 素 消 火 設 備	枚	枚		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	4枚	3枚		
粉 末 消 火 設 備	枚	枚		
屋 外 消 火 栓 設 備	枚	枚		
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備		枚		
自 動 火 災 報 知 設 備		2枚		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備		枚		
漏 電 火 災 警 報 器		枚		
消防機関へ通報する火災報知設備		枚		
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	枚	2枚		
避 難 器 具	1枚			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	枚		135枚	
消 防 用 水		枚		
排 煙 設 備		3枚		
連 結 散 水 設 備		枚		
連 結 送 水 管	枚	枚		
非 常 コ ン セ ン ト 設 備		枚		
無 線 通 信 補 助 設 備		枚		
非常電源（非常電源専用受電設備）		枚		
非 常 電 源 （ 自 家 発 電 設 備 ）		1枚		
非 常 電 源 （ 蓄 電 池 設 備 ）		2枚		
防火設備	枚	1枚	枚	
	枚	枚	枚	
合 計	80枚	17枚	135枚	

ラベル貼付確認者	防火対象物関係者	
	現場貼付責任者	
登録番号		事業者名

## 別記様式第2

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	北九州市立 若松市民会館		防 火 管 理 者		
所 在 地	北九州市若松区本町3丁目13-1		点検実施責任者		
点検種別	機器点検・総合点検・ (設備等設置維持計画 による点検)	点検年月日	令和6年8月5日～ 年 月 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	○良 不良				
屋内消火栓設備	○良 不良				
配線	○良 不良				
スプリンクラー設備	○良 不良				
ハロゲン化物 消火設備	○良 不良				
自動火災報知設備	○良 不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防火設備	○良 不良			
非常警報設備	○良 不良			
避難器具	○良 不良			
誘導灯	○良 不良			
排煙設備	○良 不良			
非常電源 (自家発電設備)	○良 不良			
非常電源 (蓄電池設備)	○良 不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。