令和6年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称　皇后崎工場

| | 採取日 | 結果報告日 | 硫黄酸化物 | ばいじん（$O_2$12%換算） | 窒素酸化物（$O_2$12%換算） | 塩化水素（$O_2$12%換算） | ダイオキシン類毒性等価濃度 | 全水銀（$O_2$12%換算） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | — | — | $m^3_N/h$ | $g/m^3_N$ | ppm | $mg/m^3_N$ | $ng\text{-}TEQ/m^3_N$ | $\mu g/m^3_N$ |
| 法規制値 | — | — | 23.24 | 0.04 | 250 | 700 | 1 | 50 |
| 1号炉 | 令和6年6月28日 | 令和6年7月31日 | 0.71 | 0.0007 | 64 | 1.7 | — | — |
| | 令和6年8月5日 | 令和6年9月30日 | 2.300 | 0.0008 | 79 | 42 | — | 1.2 |
| | 令和6年10月10日 | 令和6年11月28日 | 0.66 | 0.0007未満 | 72 | 1.8 | 0.00014 | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 明治33年1月0日 | | | | | | |
| 2号炉 | 令和6年5月13日 | 令和6年6月20日 | 0.87 | 0.0006未満 | 71 | 9.3 | — | — |
| | 令和6年7月19日 | 令和6年8月23日 | 1.2 | 0.0007未満 | 78 | 13 | — | 13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3号炉 | 令和6年4月24日 | 令和6年5月24日 | 0.98 | 0.0007未満 | 83 | 11 | — | 27 |
| | 令和6年9月13日 | 令和6年10月28日 | 1.4 | 0.0008未満 | 81 | 1.5 | — | — |
| | 令和6年10月11日 | 令和6年11月28日 | 1.1 | 0.0006未満 | 75 | 11 | — | 19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |