

回答書

(工事名) 廃棄物響灘東 (東) 護岸工事 (6)

番号	質 問	回 答
1	第 4 号代価表 ケーソン据付準備 起重機船の規格をご教示願います。	港湾請負工事積算基準令和 6 年 2 月 (国土交通省 港湾局) と設計時点 (令和 6 年 1 2 月 3 日) の在 港調査により起重機船の規格は非航固定 600t 吊を 想定しております。
2	第 15 号代価表 回航費 起重機船の規格、引船の帰港の有無、回航距離 をご教示願います。	起重機船の規格について、回答 1 のとおりです。 回航時の引き船は帰港「有」としています。 回航距離につきましては、海上保安庁出版の距離 表等を用いて算出願います。
3	第 15 号代価表 回航費 起重機船の規格、回航距離、回航時の引船の帰 港の有無を教示願います。	回答 1、2 のとおりです。
4	第 6 号代価表 ケーソン据付 起重機船の規格をご教示願います。	回答 1 のとおりです。
5	第 15 号代価表 回航費 航海海域 (通常回航、静穏な海域回航)、回航 保険の有無、検査料の有無、旅費の人件費の計上 の有無をご教示願います。	回航費につきましては、港湾請負工事積算基準 令和 6 年 2 月 (国土交通省港湾局) を基に設計し ておりますので、本基準により条件を選定願いま す。
6	特記仕様書 第 14 条 (1) 在港調査による回航場所神戸としている起重 機船の規格 (名称・諸元) をご教示ください。	船舶の名称は設計条件に関わらないため、回答は 控えます。 諸元につきましては、回答 1 のとおりです。