


施設番号		流入管渠番号	面積(ha)〔山地・調整区域含む〕				流入量				流出管	放流量	残留量
位置図	流量表		当該面積	上流施設より		通加面積	雨水	汚水	その他	合計			
				施設番号	面積								
B-9	D ₆ -1'	6044	2.35				0.3440	0.0025		0.3465	6047	2.5903	0.0591
		6027	14.14										
		6030	1.58			0.2353							
		6046	0.47				2.2857	0.0172		2.3029			
		合計	18.54				2.6297	0.0197		2.6494			
B-8	D ₆ -2	601	2.84	D ₆ -1'	18.54	21.38	0.4519	0.0030	0.05591	0.5140	602	0.4459	0.0681
B-7	D ₆ -3	607	1.56	D ₆ -2	21.38		0.2482	0.0017	0.0681	0.3180	608	2.5277	0.1260
		6099	16.61				2.3181	0.0176		2.3357			
		合計	18.17			39.55	2.5663	0.0193	0.0681	2.6537			
B-6	D ₆ -4	610	14.12	D ₆ -3	39.55	53.67	2.1214	0.0150	0.1260	2.2624	(611)	2.0914	0.1710
B-5	D ₆ -5	612	5.47	D ₆ -4	53.67	59.14	0.9469	0.0058	0.171	1.1237	613	0.9353	0.1884
B-4	D ₆ -6	614	8.01	D ₆ -5	59.14	67.15	1.1876	0.0085	0.1884	1.3845	615	1.1706	0.2139
B-3	D ₆ -7	616	0.88	D ₆ -6	67.15	68.03	0.1618	0.0009	0.2139	0.3766	(617)	0.1600	0.2166
B-2	D ₆ -8	6163	1.47				0.2647	0.0016		0.2663	6164	0.2599	0.0048
E-21	—	2266	1.14				0.1973	0.0012		0.1985	257	0.1949	0.0036

分水施設調査台帳（B-1）				小倉北区		緑ヶ丘1号 分水人孔（1）	
工事番号		48 - 2780		建設年度		昭和 48 年度	
工事名称		緑ヶ丘一丁目地下下水道管渠築造工事					
設置場所		小倉北区緑ヶ丘一丁目1番					
放 流 先		二級河川 板櫃川		放流先管理者		北九州市	
放流先水位							
排水種別		汚 水 ・ 雨 水 ・ 合 流					
処 理 区		日明処理区		処理分区		板櫃処理分区	
排水面積		—		流 入 量		—	
人孔番号		2120 - 33 - 76					
人孔内法寸法(mm)	内 径		深 さ		蓋 径		
	横×縦		1850×1000×2900× 1400×4200×1400	深 さ	1,420	蓋 径	FCD φ600
	堰 高		220	堰長さ	3,450		
	流 入 部						
管 径 (mm)	管 底 高	流 入 量 (m3/sec)		路 線 番 号			
□1400×100	2.974	—		459			
				流 出 部			
管 径 (mm)	管 底 高	残留汚水量 (m3/sec)		路 線 番 号			
φ 300	2.890	—		4469			
				放 流 部			
管 径 (mm)	管 底 高	放流量 (m3/sec)		河川底落差 (mm)			
□1400×1000	2.880	—		3,400			
放流管延長 (m)	8.30	中継人孔		有 ・ 無			
備 考	板櫃川 HWL +2.50 m						
	計画河床高 HWL -1.00 m						
	LWL +0.00 m						



位置図 S=1:2500

