

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場 廃棄物埋立実績

(単位:t)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
工場焼却灰	4,225	3,561	3,191	4,960	4,147	3,804	2,881	3,738	4,833	4,925	3,572	4,009	47,846
市 収 集													
かんびん残渣	160	214	183	124	179	187	171	123	166	214	153	157	2,030
道路清掃ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園管理ごみ	0	0	0	0	0	17	4	0	0	0	1	0	23
自己搬入													
不燃ごみ	53	52	27	37	28	50	70	44	34	38	25	55	514
被災・罹災ごみ	141	1,058	513	0	101	163	48	0	44	53	185	345	2,653
産業廃棄物等	(4,536)	(4,032)	(4,835)	(6,734)	(5,584)	(7,361)	(4,836)	(4,529)	(4,555)	(3,872)	(3,426)	(4,295)	(58,595)
一般廃棄物処分場跡地ごみ	0	0	86	0	0	0	0	34	37	0	0	0	158
他都市からの不燃ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■合計	4,578	4,885	4,000	5,121	4,455	4,221	3,175	3,940	5,115	5,230	3,937	4,566	53,223
	(4,536)	(4,032)	(4,835)	(6,734)	(5,584)	(7,361)	(4,836)	(4,529)	(4,555)	(3,872)	(3,426)	(4,295)	(58,595)

※ この埋立実績量は速報値であり、変わる可能性があります。また、小数点以下を四捨五入しているため合計が合わないことがあります。

響灘西地区廃棄物処分場 放流水の水質試験の試験結果【令和6年度】

採 水 年 月 日	※1	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月9日	11月6日	※1	※2	※2	※2	基準値	定量下限値	検出下限値	単位
採 水 時 間		9:25	10:34	9:03	8:53	11:00	10:38	9:02								
水温(℃)		20.9	23.0	25.5	32.5	29.2	23.8	19.2								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.005	0.0005	0.0005	mg/L
アルキル水銀化合物		—	—	—	—	—	—	—					検出されないこと	0.0005	0.0005	mg/L
カドミウム及びその化合物		ND	ND	(0.002)	0.012	(0.001)	(0.002)	(0.001)					0.03	0.003	0.001	mg/L
鉛及びその化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.1	0.01	0.005	mg/L
有機燐化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					1	0.1	0.1	mg/L
六価クロム化合物		0.09	0.06	ND	ND	ND	ND	ND					0.5	0.05	0.04	mg/L
砒素及びその化合物		ND	ND	ND	0.02	ND	ND	ND					0.1	0.01	0.005	mg/L
シアン化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					1	0.1	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.003	0.0005	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.1	0.01	0.002	mg/L
テトラクロロエチレン		(0.0006)	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.1	0.01	0.0005	mg/L
ジクロロメタン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.2	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素		(0.0006)	ND	(0.0002)	ND	ND	ND	ND					0.02	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.04	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					1	0.02	0.002	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.4	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					3	0.05	0.0005	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.06	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン		(0.0004)	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.02	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.1	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.5	0.05	0.005	mg/L
チウラム		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.06	0.006	0.0006	mg/L
シマジン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.03	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.2	0.02	0.002	mg/L
セレン及びその化合物		ND	ND	(0.005)	0.03	(0.004)	(0.006)	(0.006)					0.1	0.01	0.002	mg/L
ほう素及びその化合物		1.0	1.0	0.9	5.7	0.7	0.9	0.7					230	0.1	0.1	mg/L
ふっ素及びその化合物		2.1	3.5	2.3	2.4	1.5	1.7	1.7					15	0.1	0.1	mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		1	ND	1	ND	ND	ND	ND					200	1	1	mg/L
pH(水素イオン濃度)		7.4	7.6	6.8	7.3	6.5	6.5	7.1					5.0～9.0	—	—	—
COD(化学的酸素要求量)		13	15	13	11	12	11	9.2					90【20】	0.5	0.5	mg/L
SS(浮遊物質)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					60【20】	2	2	mg/L
窒素含有量		6.2	6.6	5.1	4.2	6.6	6.0	3.7					120《60》	0.1	0.1	mg/L
炭含有量		1.4	1.4	0.88	0.59	0.84	0.73	0.45					16《8》	0.01	0.01	mg/L
塩化物イオン		7,900	8,000	7,500	5,000	6,500	7,100	4,900					—	1	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		—	—	ND	—	—	ND	—					鉱油5、動植物油30	2.5	2.5	mg/L
フェノール類含有量		—	—	ND	—	—	ND	—					5	0.5	0.5	mg/L
銅含有量		—	—	ND	—	—	ND	—					3	0.05	0.005	mg/L
亜鉛含有量		—	—	(0.018)	—	—	0.07	—					2	0.05	0.005	mg/L
溶解性鉄含有量		—	—	(0.03)	—	—	0.3	—					10	0.1	0.01	mg/L
溶解性マンガン含有量		—	—	ND	—	—	ND	—					10	0.1	0.01	mg/L
クロム含有量		—	—	(0.017)	—	—	ND	—					2	0.05	0.005	mg/L
大腸菌群数		—	—	ND	—	—	ND	—					《3,000》	100	100	個/cm3
ダイオキシン類		—	—	0.00042 ※3	—	—	—	—					10	—	—	pg-TEQ/L

・備 考

NDは検出下限値未満。基準値のうち、【 】内は環境アセスメントで定めた維持管理計画値、《 》内は一日の排出水の平均的な汚染状態について定めた基準値を表します。

括弧書きは検出下限値以上定量下限値未満。

※1:排水処理施設工事のため欠測。

※2:場内循環中

※3:ダイオキシン類のみ、採水年月日が7月5日。

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年4月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	-	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日	-			
採 水 時 間	-	9:08	9:15	9:21	9:26	9:32	9:37	9:44	9:50	9:55	10:02	-			
総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.005	mg/L
砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.01	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.005	mg/L
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.1	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	-	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	-	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	-	2	2	3	3	2	2	3	2	3	4	-	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.05	mg/L
全燐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1	Bq/L
水温(°C)	-	17.0	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	17.0	17.0	17.0	-			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16, 20における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年5月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	—	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	—			
採 水 時 間	—	9:47	9:57	10:13	10:23	10:39	10:54	11:18	11:27	11:46	11:56	—			
総水銀	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	—	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	—	—	4.5	—	4.4	—	4.5	—	4.4	—	4.6	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	1.2	—	1.2	—	1.2	—	1.2	—	1.2	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	—	3	3	2	2	3	3	1	2	3	5	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	1	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	8.3	—	8.6	—	8.6	—	8.8	—	8.4	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	0.22	—	0.15	—	0.15	—	0.11	—	0.11	—	0.3	0.05	mg/L
全燐	—	—	0.018	—	0.015	—	0.013	—	0.012	—	0.012	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Bq/L
水温(°C)	—	17.5	17.6	17.5	17.5	17.4	17.5	17.5	17.7	17.6	17.5	—			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16、20における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年6月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	-	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	-			
採 水 時 間	-	10:45	10:55	11:02	11:08	11:15	11:01	11:28	11:35	11:45	11:59	-	0.0005	0.0001	mg/L
総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.005	mg/L
砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.005	mg/L
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.1	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	-	1.1	1.0	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	-	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	-	1	3	3	4	2	3	3	3	3	3	-	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.05	mg/L
全燐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1	Bq/L
水温(°C)	-	20.2	20.3	20.2	20.2	20.1	20.2	20.3	20.3	20.1	20.3	-			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16, 20における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年7月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	-	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	-			
採 水 時 間	-	10:11	10:17	11:04	11:09	11:17	11:28	11:32	11:28	11:32	11:37	-	0.0005	0.0001	mg/L
総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.005	mg/L
砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.005	mg/L
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.1	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	-	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	-	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	-	1.7	1.5	1.9	1.7	1.6	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	-	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	-	ND	ND	1	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	-	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.05	mg/L
全燐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1	Bq/L
水温(°C)	-	23.9	24.1	24.3	24.5	24.2	24.2	24.1	24.0	24.2	24.5	-			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16, 20における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年8月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環 境 基 準	定量下限値	単 位
採 水 年 月 日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	－			
採 水 時 間	9:38	9:09	9:21	9:54	10:03	10:21	10:42	10:53	11:11	11:35	11:51	－			
総水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.003	0.0003	mg/L
鉛	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.02	0.005	mg/L
砒素	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	－	0.01	0.001	mg/L
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	ND	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.05	0.005	mg/L
チウラム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.02	0.002	mg/L
セレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.001	mg/L
ほう素	－	4.2	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	－	—	0.1	mg/L
ふっ素	－	0.98	0.97	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	－	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	－	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	－	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	－	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.3	1.4	1.2	－	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	－	1	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	－	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	－	ND	1	ND	4	2	ND	ND	1	ND	ND	－	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	－	8.3	8.2	8.2	7.9	8.4	8.3	7.5	7.5	7.5	7.5	－	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	－	0.15	0.12	0.16	0.13	0.12	0.12	0.14	0.10	0.10	0.09	－	0.3	0.05	mg/L
全磷	－	0.018	0.015	0.015	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	－	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	－	0.004	0.003	0.001	0.001	0.008	0.001	0.003	ND	0.001	0.001	－	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	－	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	－	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	－	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	ND	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	1	Bq/L
水温(℃)	30.6	30.6	30.6	30.5	30.4	30.5	30.3	30.8	30.3	30.4	30.2	－			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年9月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	—	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	—			
採 水 時 間	—	10:13	10:20	10:28	10:35	10:41	10:48	11:04	11:10	11:16	11:24	—			
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.05	mg/L
全燐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Bq/L
水温(℃)	—	26.3	26.0	26.2	26.7	26.7	25.9	26.1	26.5	26.6	25.5	—			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年10月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	—	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	—			
採 水 時 間	—	8:54	9:02	9:11	9:17	9:23	9:30	9:39	9:40	9:53	10:00	—			
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	1.8	1.5	1.8	1.9	1.7	1.5	1.2	1.4	1.3	1.1	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	—	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.05	mg/L
全燐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Bq/L
水温(°C)	—	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	24.1	24.2	24.1	—			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年11月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	—	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日			
採 水 時 間	—	8:54	9:04	9:18	9:26	9:42	9:50	9:59	10:06	10:17	10:23	10:36			
総水銀	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	—	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	—	—	4.6	—	4.5	—	4.5	—	4.7	—	4.7	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	1.1	—	1.3	—	1.4	—	1.3	—	1.2	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	0.1	—	0.09	—	0.06	—	0.06	—	0.07	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	1	—	17	—	34	—	1	—	1	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	7.1	—	7.0	—	7.1	—	7.0	—	7.0	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	0.22	—	0.20	—	0.19	—	0.18	—	0.18	—	0.3	0.05	mg/L
全燐	—	—	0.034	—	0.028	—	0.024	—	0.023	—	0.023	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	0.002	—	0.001	—	ND	—	0.001	—	0.001	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	—	1	Bq/L
水温(°C)	—	21.3	21.2	21.0	20.8	20.8	20.7	21.0	20.9	20.7	20.8	20.8			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和6年12月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	-	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	-			
採 水 時 間	-	9:08	9:17	9:25	9:29	9:37	9:42	9:48	9:57	10:08	10:15	-			
総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.005	mg/L
砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.005	mg/L
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.1	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	-	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	-	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	-	ND	ND	ND	1	1	2	1	1	ND	1	-	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.05	mg/L
全燐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1	Bq/L
水温(°C)	-	16.0	16.1	16.1	16.4	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	-			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和7年1月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	—	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日	—			
採 水 時 間	—	9:31	9:38	9:44	9:50	9:56	10:04	10:10	10:16	10:23	10:28	—			
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.001	mg/L
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質)	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.05	mg/L
全磷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Bq/L
水温(°C)	—	12.9	12.8	12.9	13.4	13.4	13.7	13.6	13.4	13.6	14.1	—			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和7年2月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日			
採 水 時 間	8:46	8:18	8:27	9:02	9:10	9:28	9:35	9:50	9:57	10:11	10:19	—			
総水銀	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
鉛	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.005	mg/L
砒素	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.01	0.001	mg/L
全シアン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	ND	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.05	0.005	mg/L
チウラム	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	0.002	mg/L
セレン	0.001	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.003	—	0.01	0.001	mg/L
ほう素	—	—	4.6	—	4.6	—	4.6	—	4.7	—	4.6	—	—	0.1	mg/L
ふっ素	—	—	1.2	—	1.1	—	1.2	—	1.2	—	1.2	—	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	—	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	—	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	—	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	—	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	—	1	1	ND	1	1	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	—	—	9.5	—	9.1	—	8.9	—	9.1	—	9.1	—	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	—	—	0.20	—	0.16	—	0.14	—	0.14	—	0.14	—	0.3	0.05	mg/L
全磷	—	—	0.026	—	0.023	—	0.021	—	0.020	—	0.019	—	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	—	—	0.010	—	0.002	—	0.002	—	0.002	—	0.001	—	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	ND	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Bq/L
水温(℃)	10.0	9.7	10.1	10.3	10.5	10.4	11.0	10.9	10.8	11.0	10.7	—			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

響灘西地区廃棄物処分場周辺海域の水質試験の試験結果【令和7年3月】

採 水 場 所	地点A	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.20	環境基準	定量下限値	単位
採 水 年 月 日	-	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	-			
採 水 時 間	-	8:57	9:04	9:12	9:19	9:25	9:31	9:40	9:49	9:57	10:02	-			
総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005	0.0001	mg/L
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.005	mg/L
砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	mg/L
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.010	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.004	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.05	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.005	mg/L
チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.0006	mg/L
シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.0003	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.002	mg/L
セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.001	mg/L
ぼう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.1	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0.08	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.05	mg/L
pH(水素イオン濃度)	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-	7.8～8.3	—	—
COD(化学的酸素要求量)	-	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	-	2	0.5	mg/L
SS(浮遊物質質量)	-	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	—	1	mg/L
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	0.5	mg/L
大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	—	CFU/100mL
DO(溶存酸素量)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5以上	0.5	mg/L
全窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.05	mg/L
全燐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.003	mg/L
全亜鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.001	mg/L
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.00006	mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.0006	mg/L
クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0002	mg/L
セシウム134, 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1	Bq/L
水温(°C)	-	11.0	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	11.1	11.2	11.3	11.2	-			

《備 考》

- ・NDは定量下限値未満
- ・pHの括弧書き温度はpH測定時の温度
- ・No.16における全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準は以下のとおり。
全亜鉛:0.01mg/L、ノニルフェノール:0.0007mg/L、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:0.006mg/L

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検実施日				4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	4月30日	5月7日	5月13日	5月20日	5月28日	6月3日	6月10日	6月17日	6月24日	7月1日	7月8日	7月16日	7月22日	7月29日	8月5日	8月13日	8月19日	8月26日	9月2日	9月9日	9月17日	9月24日	9月30日	
点検の内容																															
護岸	2区画及び3区画	東側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	2区画及び3区画	東側	周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水処理施設	コンクリート槽	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	砂濾過タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	薬剤タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	各種ポンプ	異音等	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	各種配管	亀裂等	※	※	※	※	※	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	高圧キュービクル	盤の腐食等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	操作盤	スイッチ異常等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	放流口	破損等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水量計・pH計	動作不良等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
土堰堤の目視確認				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
異常が認められた場合の措置				◆No.2ろ過原水流入弁開閉リミット スイッチ動作不良 措置内容：4/30自動弁入替 5/13 措置完了																											

○ = 異常なし × = 異常あり ※ = 軽微な異常(運転に支障なし)

令和6年度 響灘西地区廃棄物処分場の施設点検記録

◆護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検実施日				10月7日	10月15日	10月21日	10月28日	11月5日	11月12日	11月18日	11月25日	12月2日	12月9日	12月16日	12月23日	1月6日	1月14日	1月20日	1月27日	2月4日	2月10日	2月17日	2月25日	3月3日	3月10日	3月17日	3月24日	3月31日						
点検の内容																																		
護岸	2区画及び3区画	東側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
遮水工	2区画及び3区画	東側	周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		西側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
水処理施設	コンクリート槽	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	砂濾過タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	薬剤タンク	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	各種ポンプ	異音等	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※						
	各種配管	亀裂等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	高圧キュービクル	盤の腐食等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	操作盤	スイッチ異常等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	放流口	破損等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
水量計・pH計	動作不良等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
土堰堤の目視確認				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
異状が認められた場合の措置																																		

○ = 異常なし × = 異常あり ※ = 軽微な異常(運転に支障なし)