

令和8年2月6日
北九州市保健福祉局
北九州市消防局

報道機関 各位

市内サウナ全施設に対する緊急立入点検の結果について

令和7年12月15日、東京都港区のサウナ施設において火災事故が発生したことを踏まえて、市内の全てのサウナ施設を対象とした立入点検が完了しましたので、結果について以下のとおりお知らせします。

1 緊急立入点検の内容

(1) 実施期間 令和8年1月7日（水）～1月30日（金）

(2) 対象施設 49施設（休業中の施設や現在利用実態のない施設を除く）

※上記のうち、個室サウナ（個人又は複数人での貸切利用が可能）は16施設

(3) 主な点検結果

点検項目	改善の余地がある施設数
①温度異常時の熱源遮断装置の作動状況	0施設
②避難経路の維持管理状況	0施設
③非常時の通報手段 (サウナ室内の非常用ブザー等の設置・作動状況)	延べ 20施設 (うち個室サウナ10)
④緊急時の出入口機能 (サウナ室出入口ドアが緊急時の開閉に支障がないか)	延べ 7施設 (うち個室サウナ6)

2 今後の対応等

- (1) 上記改善の余地がある施設について改善要請等を行っており、令和7年度中（令和8年3月末まで）に対応状況の確認を行う予定です。
- (2) なお、上記①、②、③、④以外の点検項目についても、事業者へ幅広いチェックリスト（温度計の設置、給排気口の設置位置など）を配布し、立入にて確認を行っており、必要な安全・衛生面での改善要請を行っています。

【問い合わせ先】

保健福祉局保健衛生課
担当：(課長) 石坂、(係長) 石井
電話：093-582-2435
消防局予防部指導課
担当：(課長) 貞池、(係長) 清水
電話：093-582-3812